



فرم شماره ۵۰۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

کنترل اجرای تاسیسات برقی در مرحله فونداسیون

تاریخ	شماره	شماره پروانه	شماره تماس	نام	
		پروانه ساختمانی			مالک
		گزارش			ناظر برق
		ایستایی			مجری برق
		کد نوسازی			طراح برق
		منطقه شهرداری	گروه ساختمانی		مساحت زیر بنا

کروکی نشانی ملک :

شمال



تأیید موارد ذیل قبل از اجرای فونداسیون توسط ناظر برق الزامی است .

الف) مرحله اول : (بازدید اولیه - کنترل حریم شبکه ها)

ردیف	توضیحات
۱	حریم شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط رعایت شده است . (در صورت عدم رعایت حریم مناسب, دستورات ایمنی کتباً به مالک و مجری اعلام گردد .)
۲	نقشه تاسیسات برقی اجرائی در محل موجود می باشد . (نقشه توسط ناظر کنترل گردد .)
۳	جهت عبور کابل, غلاف و لوله مناسب در فونداسیون با هماهنگی مهندس ناظرسازه لحاظ گردیده است.(جهت تابلوهای با تعداد بیش از سه کنتور, کابل ورودی به صورت زمینی اجرا می گردد.)
۴	جهت اجرای سیستم همبندی, هماهنگی لازم با مالک و مهندس ناظرسازه صورت گرفته است.
۵	نسبت به جمع آوری کنتورهای موجود قبل از تخریب ساختمان اقدام شده است.
۶	کنتور موقت در محل مناسب نصب شده است.
۷	سیستم اتصال زمین جعبه کنتور موقت اجرا شده است.
۸	لزوم استفاده از مصالح استاندارد به مالک و مجری تذکر داده شده است.

سایر توضیحات لازم :

یادآوری :

- ۱- کنترل کلیه نقشه های موجود جهت تطابق آن با ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب برعهده مهندس ناظر می باشد .
- ۲- تایید این برگ توسط مهندس ناظر ، مبین کنترل کلیه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تأیید آن می باشد .

توضیحات مهندس طراح در صورت نیاز :

اینجانب مهندس دارای پروانه اشتغال به شماره پس از بررسی انجام شده و بازدید از ساختمان فوق الذکر ، انجام تغییرات ذیل ، بر خلاف نقشه های مصوب را تأیید می نمایم .

مهندس طراح برق

تاریخ-امضا

مجری تاسیسات برقی:

تاریخ-مهر و امضاء

کنترل های عمومی :

- ۱- شروع عملیات اجرائی توسط ناظر هماهنگ کننده بصورت کتبی به ناظرین ابلاغ شده است .
- ۲- در صورت بروز تخلف گزارش تخلف ناظر طی شماره مورخ در دبیر خانه سازمان ثبت شده است .
- ۳- هماهنگی ضروری و انطباق نقشه های اجرائی معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی با همدیگر انجام گرفته است (بند ج از ماده ۳-۱ مندرج در شرح خدمات پروژه های مهندسی ساختمان)
- ۴- رعایت اصول ایمنی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در کارگاه به مجری و مالک تفهیم شده است .

گزارش تأیید کار به مهندس ناظر هماهنگ کننده :

آقای / سرکار خانم مهندس ناظر هماهنگ کننده، اینجانب ناظر
برق پروژه ساختمانی آقای / خانم به شماره پروانه تأییدیه خود
را از مرحله اول چک لیست نظارتی اعلام می دارم و مراتب جهت اقدامات بعدی اعلام می گردد .

مهر و امضاء مهندس ناظر هماهنگ کننده

گزارش بازدید واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری :

تاریخ ثبت در

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری

مهندس ناظر تاسیسات برق

تاریخ و امضاء و مهر