


تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
شماره : ۱۴۰۰/۴۷۳۱۹۷
پیوست : ندارد

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

(سهامی خاص)



رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

جناب آقای مهندس گوهی

موضوع : نحوه کابل کشی ساختمان های با تعداد انشعباب بالا

با سلام و احترام

به استحضار می رساند مطابق دستورالعمل نصب تابلو های چند کنتوری واحدهای مسکونی و تجاری این شرکت ، کابل سرویس ساختمان ها با تعداد ۱۰ انشعباب و بیشتر الزاماً می باشد بصورت زمینی احداث گردد که متسافنه به دلیل عدم طراحی و نظارت کامل توسط مهندسان زیر مجموعه آن سازمان در مواردی مشاهده می گردد علیرغم اتمام مراحل کف سازی و نمای ساختمان هیچ گونه مسیر و لوله گذاری جهت عبور کابل سرویس تعییه نگردیده است . متقاضی نیز اعلام می دارد که در این مورد هیچ گونه راهنمایی و مشاوره ای از سوی ناظر برق ساختمان دریافت ننموده است . علیهذا به جهت رعایت الزامات دستورالعمل و همچنین عدم تحمل هزینه های اضافه به متقاضیان دریافت انشعباب ، خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد . همچنین موارد عدم رعایت موضوع مذکور از این پس بصورت موردنی و مکتوب به آن سازمان ارسال خواهد شد .

لطف الله مردانی

مدیر توزیع برق شهرستان شهرگرد



نشانی : شهرگرد - بلوار دکتر شریعتی - تقاطع خیابان فردوسی گد پستی : ۱۳۸۹۱-۸۸۱۷۶

تلفن : ۰۳۸-۳۲۲۵۴۷۴۰ - ۰۳۸-۳۲۲۲۸۴۷۶ - نمایر : پایگاه اینترنتی : www.chb-edc.ir