



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

شماره: ۵/۱۰۷۲۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

پیوست: ندارد

«جهش تولید با مشارکت مردم»

جناب آقای مهدی پژوهش

مدیر کل محترم استاندارد استان چهارمحال و بختیاری

موضوع: بازگشت به اعلام جزئیات و نحوه استفاده از اتصالات مکانیکی در بلوک پلی استایرن سقفی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۸/۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ و نامه پیوستی سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری به شماره ۵۴۵۵۶-۱۴۰۳-۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ در خصوص ارائه جزئیات اتصالات مکانیکی در استاندارد ملی ۱۱۱۰۸ به استحضار می‌رساند با توجه به الزام استفاده از اتصالات مکانیکی جهت اندودکاری سقف‌های تیرچه با بلوک‌های پلی‌استایرن که از شروط اصلی استفاده از این گونه مصالح (بلوک پلی‌استایرن) در ساختمان میباشد و جلوگیری از سوء استفاده سازندگان ساختمان و تولیدکنندگان بلوک‌های پلی‌استایرن، شیار در بلوک‌های پلی‌استایرن حذف گردید و طراحی و ارائه جزئیات اتصالات مکانیکی در استاندارد ملی ویژگی‌های این فرآورده موضوعیتی نداشته و باید طبق نظر ناظر نظام مهندسی و بر اساس برآورده‌سازی الزامات مباحث مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط اجرایی ساخت و ساز انجام شود.

تیم سکوری
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد
صنایع فلزی و ساختمان

رونوشت:

جناب آقای سید علیرضا مجتبی‌ی رئیس محترم گروه نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع ساختمانی و معدنی
جناب آقای محمد حسین عباسی رزگله معاون محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق امور زیربنایی و تولید



تهران: میدان ونک • صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ • تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵ • دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۱۰۳
کرج: میدان استاندارد • صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ • تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸ • دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

www.inso.gov.ir



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری

«جهش تولید با مشارکت مردم»

شماره: ۳۸/۲۹۳۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

پیوست: دارد

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

موضوع: اتصالات مکانیکی در بلوک پلی استایرن سقفی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۴۵۵۶-۱۴۰۳-۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ آن سازمان در خصوص بلوک سقفی پلی استایرن شیاردار و اتصالات مکانیکی مرتبط، به پیوست پاسخ سازمان ملی استاندارد با موضوع الزام به شیاردار بودن بلوک و جزئیات اجرایی اتصالات مکانیکی مرتبط به آن، جهت اطلاع و بهره برداری حضورتان ارسال می گردد.

مهدی پژوهش
مدیرکل



شهرکرد: خیابان آیت الله طالقانی شمالی کدپستی: ۸۸۱۷۶۵۳۴۸۱ تلفن: ۰۳۸-۳۲۲۲۰۲۳۵ دورنگار: ۰۳۸-۳۲۲۲۹۰۹۰

chb.inso.gov.ir